

TUOTANTO	Kuukausi
Sähköteho	5677 MWh
Kaukolämpöteho	5619 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	10487 t
-REF1	122 t
- maakaasu	18130 nm ³

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	1 kpl

Biokattilalla ajettiin elokuu normaalisti pienellä kesäkuormalla.
Kuun lopussa biokattila ajettiin alas huoltoseisokkia varten.
Alasajan aikana ylittyi savukaasujen CO-päästön raja-arvo.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Juha Gåsman

puh. 044-7099524, juha.gasman@kotkanenergia.fi