

TUOTANTO	Kuukausi
Sähköteho	3417 MWh
Kaukolämpöteho	10255 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	6247 t
-REF1	92 t
- maakaasu	348487 nm ³

PÄÄSTÖT	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	x kpl

Biokattilalla pidettiin kuun alussa huoltoseisokki. Seisokin aikana tuotettiin lämpö maakaasulla Högfors-kattilalla.

Biokattilan ylösajon aikana poltettaessa maakaasua ylittyi savukaasujen NOx-päästön raja-arvo.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Juha Gåsman

puh. 044-7099524, juha.gasman@kotkanenergia.fi