

<b>TUOTANTO</b>	Kuukausi
Sähköenergia	20473 MWh
Kaukolämpöenergia	50604 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	17456 t
-REF1	185 t
- maakaasu	3268580 m3n

<b>PÄÄSTÖT</b>	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	1

Kaasukombilaitoksella ajettiin tammikuu n puolen välin jälkeen kahteen otteeseen reilun pakkasen vallitessa, yhteensä n. 15 vuorokautta.

Biokattilalla ajettiin täydellä kuormalla. Turpeen polton kanssa oli ongelma reilun pakkasen vallitessa . Tuolloin savukaasujen NOx- vuorokauden päästön keskisarvo ylittyi 19.1.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Juha Gåsman

puh. 044-7099524, juha.gasman@kotkanenergia.fi