

<b>TUOTANTO</b>	Kuukausi
Sähköteho	3724 MWh
Kaukolämpöteho	10106 MWh
Vastaanotettu polttoaine	
-bio ja turve	8235 t
-REF1	150 t
- maakaasu	255 185 nm <sup>3</sup>

<b>PÄÄSTÖT ILMAAN</b>	Kuukausi
raja-arvojen ylitykset	2 kpl

Hovinsaarella pidettiin toukokuussa Biokattilan huoltoseisokki ,  
jonka aikana käytettiin maakaasua Högfors-apukattilalla .  
Biokattilan ylösajon aikana ylitettiin savukaasujen TOC- ja HF-raja-arvot.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Juha Gåsman

puh. 044-7099524, juha.gasman@kotkanenergia.fi