

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	13 649,7 MWh
Käyntiaste	64,50 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	6591,3 t
• teollisuusjätettä	777,2 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	8,71 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Huhtikuun alku meni laitoksella lähes normaalisti. Kaukolämmöntuotanto jouduttiin ajamaan alas 8.4. höyrylinjassa ilmenneen vuodon takia.

Seisokki alkoi suunnitellusti viikon 16 maanantaina. Kaikki seisokkiin suunnitellut työt saatiin tehtyä aikataulussa. Laitoksen ylösajo alkoi 23.4. illalla ja kesti normaalia pidempään johtuen tulipesään tehdyistä uuista muurauksista, joiden kuivattaminen vaati aikaa. Laitos oli jätteenpoltolla 25.4. illalla.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi

