

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	20 787,6 MWh
Käyntiaste	97,95 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	7960,56 t
• teollisuusjätettä	899,60 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,84 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	4 kpl

Hyötyvoimalaitosta käytettiin lähes koko huhtikuu täydellä teholla. Maanantaina 28.4. noin klo 5.30 laitoksella oli täydellinen sähkökatko, syynä katkoon valokaarisuojauksen havahtuminen. Vian selvityksen jälkeen laitos ajettiin ylös, normaalissa tuotannossa 29.4. aamulla. Sähkökatkosta johtuen pölypäästön 30 minuutin raja-arvo ylittyi 2 tunnin/ 4 tarkkailujakson ajalta, tästä aiheutui myös 24h raja ylitys.

Kevään huoltoseisokki oli suunniteltu pidettäväksi viikolla 19. Seisokkia ei pidetä vaan pyrimme ajamaan laitosta syksyyn viikolle 41. Syksyn seisokin pituus tulee olemaan noin 10-12 vuorkautta.

Hyötyvoimalla pidettiin avoimet ovet sunnuntaina 27.4.2014, vieraita kävi yli 250.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi

