

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	20 844 MWh
Käyntiaste	98,30 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8059 t
• teollisuusjätettä	863 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,82 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	1 kpl

Elokuu alkoi kuonakuljetin remontilla, 1.8. jätteenpoltto seis noin 20 tuntia.  
1.8. HCl 30min raja-arvon ylitys sekä 24h raja-arvon ylitys. Syynä ylösajon aiheuttama pitoisuuden hetkellinen nousu sekä 24h arvon laskennassa mukaan otettavien 30min jaksojen määrä. 30min jaksoja vain 9kpl = korkea keskiarvo

Päästömittaukselle tehty toiminnalliset testit 13.-15.8.2013.

Hyötyvoimala valmistautuu syksyn seisokkiin, joka alkaa 23.9. ja töiden on määrä valmistua 2.10.  
Laitos normaali tuotannossa viikon 40 loppuun mennessä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi