

<b>TUOTANTO</b>	Kuukausi
Tuotettu energia	20997,9 MWh
Käyntiaste	99,20 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	7082 t
• teollisuusjätettä	704 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	11,32 MJ/kg

<b>PÄÄSTÖT</b>	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Kesäkuussa laitos oli ajossa suunnitellusti. Lämpimät ilmat aiheuttivat ongelmia tilojen jäähdyksen kanssa,ei vaikutusta polttoprosessiin.

Ei päästöylityksiä.

Kuonan lastauksen äänistä ja hajusta valitus naapurista. Huomautettu asiasta kuonaa kuljettavaa yritystä,ei lastausta eikä noutoa ennen klo 07.00.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi