

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	19 656,9 MWh
Käyntiaste	87,80 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8103,1 t
• teollisuusjätettä	908,2 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,5 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Laitoksen seisokki työt valmistuivat ajallaan ja ylösajo aloitettiin keskiviikkona 2.10.2013. Tulipesän muurausten kuivaus venytti hiukan ylösajoa, laitos alkoi polttamaan jätettä perjantaina puolenpäivän aikaan. Lokakuussa ei ongelmia poltossa ja päästöt pysyivät reilusti alle raja-arvojen.

Hyötyvoimalaa ajetaan loppu vuosi 100% teholla, suunnitteilla on lyhyt noin 48 tunnin pysäytys vuoden viimeisinä päivinä, jossa on tarkoitus puhdistaa kattilaa ja tehdä muutamia tarkastuksia.

Laitoksella vietetään avoimia ovia lauantaina 23.11.2013 klo 10-14.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi