

| TUOTANTO                | Kuukausi    |
|-------------------------|-------------|
| Tuotettu energia        | 15097,0 MWh |
| Käyntiaste              | 75,00 %     |
| Vastaanotettu jäte      |             |
| • yhdyskuntajätettä     | 5727,1 t    |
| • teollisuusjätettä     | 815,7 t     |
| Jätteenlämpöarvo kk ka. | 9,6 MJ/kg   |

| PÄÄSTÖT                                  | Kuukausi |
|--|----------|
| Päästöjen ylitykset<br>(30 min laskenta) | 0 kpl    |

Syyskuun 22.päivä laitos ajettiin alas syyshuoltoa varten. Ennen alasajoa NOx päästöt nousivat ammoniakkin syöttöongelmista johtuen, tästä aiheutui 2 kpl NOx:n 24h raja-arvon ylitystä. 21.9. arvo oli 201,2 mg/nm<sup>3</sup> ja 22.9. 208,5 mg/nm<sup>3</sup>, raja-arvon ollessa 200 mg/nm<sup>3</sup>.

Seisokki aikataulun mukaan ylösajo alkaa 2.10.2013 illalla.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi