

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	18 530,9 MWh
Käyntiaste	83,60 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	6873 t
• teollisuusjätettä	742 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10,04 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Toukokuussa laitoksella oli odottamaton seisokki. Syöttövedenesilämmittimessä havaittiin vuoto ja laitos ajettiin alas 2.5. Vuoto kohta oli hankalassa paikassa, korjauskesti lähes 6 vuorokautta. Laitoksen ylös ajossa päästömittaus näytti korkeaa arvoa HF:lle 24h raja-arvon ylitys, vaihdettu suodatin ja kalibroitu -> pitoisuus laski normaaliksi

Loppu kuukausi ajettu suunnitellusti.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi