

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	19 880,5 MWh
Käyntiaste	94,40 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8134,54 t
• teollisuusjätettä	838,34 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,4 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Hyötyvoimalaitoksen kesäkuu sujui normaalisti ja päästöt pysyivät alle luparajojen. Laitoksella pidettiin lyhyt puhdistus-/huoltoseisokki 18.-20.6.

Seuraava huoltoseisokki pidetään lokakuussa viikoilla 41-42.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi