

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	21 363,5 MWh
Käyntiaste	98,70 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	7 888,3 t
• teollisuusjätettä	1 144,4 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,36 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	1 kpl

Maaliskuun alussa oli ongelmia kahmarin toiminnan kanssa, jätteenpoltto keskeytyi muutamaksi tunniksi.

20.3. CO pitoisuus ylitti 30 minuutin raja-arvon piipussa, ylitys johtui savukaasupuhaltimen pyörintävahdin vikaantumisesta.

Seisokin suunnittelu on loppusuoralla, laitoksen keväthuolto alkaa maanantaina 15.4. ja kestää tiistai 23.4. iltaan.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi

