

TUOTANTO	Kuukausi
Tuotettu energia	21 576,7 MWh
Käyntiaste	98,38 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8041,39 t
• teollisuusjätettä	1024,26 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10,00 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Hyötyvoimalaitoksen maaliskuu oli rauhallinen. Poltossa tai päästöissä ei ollut ongelmia. Laitos oli lähes koko kuukauden jätteenpoltolla. 25.3. ajoimme laitoksen hetkeksi alas, jotta likaantuneet lämmönsiirtopinnat puhdistuivat. Jätteenpolton keskeytys oli 13 tuntia.

Kevät on saanut vierailijat liikkeelle. Laitokselle on varattu useita ryhmävierailuja huhti-toukokuulle. Avoimien ovien päivästä on ollut puhetta, mutta päivää ei vielä ole päätetty.

Hyötyvoimalaitoksen kevään seisokin suunnittelu on käynnissä. Seisokki tulee olemaan lyhyt puhdistus/ tarkastus. Pysähdys ja suuremmat huollot tehdään syksyllä viikoilla 41-42.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi