

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	9157	MWh
Kaukolämpöteho	32411	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	16732	t
- REF1	292	t
- maakaasu	49 308	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Laitoksella oli normaali tuotanto. Ei päästöylityksiä.
Ei päästömittaushäiriöitä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi