

**HOVINSAAREN VOIMALAITOS**

TUOTANTO		
Sähköteho	6894	MWh
Kaukolämpöteho	23993	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	13008	t
- REF1	482	t
- maakaasu	33 518	Nm <sup>3</sup>
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Laitoksella oli normaali tuotanto.

Päästömittauslaitteelle tehtiin määräaikaishuolto, jonka takia päästömittaukset vialla 2 kpl (30 min). 17.10 klo12 ja 18.10 klo11

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi