

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	8402	MWh
Kaukolämpöteho	30320	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	14779	t
- REF1	364	t
- maakaasu	25 301	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Laitoksella oli normaali tuotanto muuten, mutta

päästömittaus oli vialla 4.11 klo 00:00 - 5.11 klo 1:00 jäätymisen takia.

Häiriöaikana seurattu palamisprosessin happea, CO:ta, pölymittausta ja kattilan lämpöjä muista mittauksista. Palamisprosessi ollut häiriöaikana normaalia.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi