

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	3119	MWh
Kaukolämpöteho	10883	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	7170	t
- REF1	252	t
- maakaasu	391 695	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Laitoksella oli seisokki 22 - 30.9.2019. Muuten normaali tuotanto.
Ei raja-arvojen ylityksiä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi