

## HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	19365
Käyntiaste	92%
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	6288 t
• teollisuusjätettä	774 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	11.1 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0

Hyötyvoimala elokuu oli tuotannollisesti hyvä ja laitos valmistautui vuosihuoltoon. Laitoksen jätteensyöttö lopetettiin 28.8.2019 ja seisokkityöt aloitettiin 29.8.2019, seisokki kestää syyskuun alkuun saakka. Suurimpina töinä puhdistustyöt, telinetyöt, arinan huolto, kattilan muuraustyöt sekä savukaasupesuriin liittyvät kytkentätyöt mm uudet savukaasukanavat, uusi savupiippu.

Savukaasupesurityömaa etenee aikataulussa.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi