

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	20791,8
Käyntiaste	99%
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	7402 t
• teollisuusjätettä	704 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10.4 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0

Hyötyvoimalan heinäkuu oli kohtalainen. Heinäkuun alussa kaukolämmön tuotanto oli seis suunnitellun kaukolämpövaihtimen korjauksen takia. Loppukuussa turbiinihuollon vuoksi sähköntuotanto keskeytettiin 6 päiväksi. Jätteenpolitto oli seis seulakuljetin huollon takia sekä päästömittarin vikaantumisen ja varalaitteen vaihdon ajaksi.

Savukaasupesurityömaa etenee aikataulussa.

Hyötyvoimalan suunniteltu seisokki alkaa 29.8.2019

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi