

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	22003,1
Käyntiaste	100%
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	9259,7
• teollisuusjätettä	792
Jätteenlämpöarvo kk ka.	8.8 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0

Joulukuussa jätteenpoltossa ei häiriöitä.

Savukaasupesurin jätevettä on ajettu Alhonojaan 0,0m³.

Jäteautosta hydraulioöljy vuoto vastaanoton pihalle. Siivottu öljyt pois imeytysrakeella. Öljyä ei päässyt kaivoon. Ei vahinkoa ympäristölle.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi