

## HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	21991
Käyntiaste	100%
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8906 t
• teollisuusjätettä	1074 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	8.7 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0

Lokakuussa laitos ajoi ehjän kuukauden.

Savukaasupesuri otettu käyttöön 8.10.2019.

Savukaasupesurin jätevettä on ajettu Alhonojaan 0,2m<sup>3</sup> koekäytön aikana, mutta ei lainkaan sen jälkeen.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi