

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	21725
Käyntiaste	98.8%
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8290 t
• teollisuusjätettä	633 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9.85 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0

Maaliskuu oli tuotannollisesti hyvä Hyötyvoimalaitoksella. Maaliskuussa jätteen­syöttö keskeytettiin kahmarin vaijeri vaihdon takia sekä seulakuljetin vaurion korjaamisen ajaksi.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi