

**HYÖTYVOIMALAITOS**

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	9392
Käyntiaste	46%
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	4251 t
• teollisuusjätettä	479 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	8.0 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0

Syyskuussa pidettiin laitoksen vuosiseisokki, joka meni aikataulussa ja suunnitellut työt saatiin tehtyä. Savukaasupesuriin liittyvät kytkentätyöt myös onnistuivat. Laitos saatiin takaisin jätetulille 16.9.2019

Savukaasupesurityömaa etenee aikataulussa.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi





