

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	21942,1
Käyntiaste	100%
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	8722,7
• teollisuusjätettä	797,36
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,2

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0

- 13.1 Höyryturbiiniriippi rikkoutuneesta instrumentti-ilmaventtiilistä
- 24.1 Höyryturbiiniriippi polttoaineen syötön säätöön liittyvien ongelmien takia
--> vaporit ajossa hetken
- 28.1 Jätteensyöttö seis n. 1h kahmarin jarrun jousen vaihdon takia, ei tarvetta kaasulle
- XAMK suoritti tammikuussa savukaasujen raskasmetallipitoisuuksien mittauksen

Savukaasupesurin jätevettä on ajettu Alhonojaan 0,0m³ tammikuussa.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi