

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	20636,9
Käyntiaste	95%
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	9024 t
• teollisuusjätettä	575 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	8.7 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0

Jätteenpolttu keskytettiin tammikuussa kahdesti arinan alapuolisen tuhkakuljetin korjauksen takia sekä arinatiilen vaihdon takia. 24 h raja-arvoilla tuli 4 kpl raja-arvon ylityksiä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi

