

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	4039	MWh
Kaukolämpöteho	8272	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	9555	t
- REF1	333	t
- maakaasu	87 980	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	1	kpl

1.8. polttoainesyöttölaitteiden häiriöiden seurauksena vuorokautisen CO-päästöraja arvon ylitys.
170 mg/Nm³

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi