

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	3730	MWh
Kaukolämpöteho	7842	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	8578	t
- REF1	308	t
- maakaasu	77 340	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	1 kpl	kpl

31.7 polttoainesyöttöhäiriön seurauksena vuorokautisen CO-päästöraja arvon ylitys.
(199,1 mg/Nm³)

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi