

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	9445	MWh
Kaukolämpöteho	33601	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	16872	t
- REF1	384	t
- maakaasu	487 940	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	2	kpl

Biokattilan ylösajossa CO- ja hiukkaspäästöjen vuorokautiset raja-arvot ylittyneet

CO 845,7 mg/Nm³

Hiukkaset 74,5 mg/Nm³

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi