

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	7568	MWh
Kaukolämpöteho	25650	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	13718	t
- REF1	321	t
- maakaasu	26 293	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Laitoksella oli normaali tuotanto.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi