

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	2082	MWh
Kaukolämpöteho	3682	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	5812	t
- REF1	95	t
- maakaasu	414 440	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Laitoksella oli kesäkuun alussa huoltoseisokki, mutta muuten normaali tuotanto.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi