

**HOVINSAAREN VOIMALAITOS**

TUOTANTO		
Sähköteho	10088	MWh
Kaukolämpöteho	36491	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	19137	t
- REF1	205	t
- maakaasu	155 670	Nm <sup>3</sup>
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Laitoksella oli normaali tuotanto.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi