

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	12389	MWh
Kaukolämpöteho	42249	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	16110	t
- REF1	300	t
- maakaasu	1 631 930	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Laitoksella oli normaali tuotanto.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi