

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	7031	MWh
Kaukolämpöteho	29158	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	15758	t
- REF1	318	t
- maakaasu	16 060	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Laitoksella oli normaali tuotanto.

- Ei päästölyityksiä.
- Ei päästömittaushäiriöitä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi