

## HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	20522	MWh
Käyntiaste	100	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	7690	t
• teollisuusjätettä	560	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,9	MJ/kg

  

PÄÄSTÖT		
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)		0 kpl

-Helmikuussa laitoksen tuotanto ja jakelu toimi hyvin.

Savukaasupesurin jätevevettä on ajettu Alhonojaan 0,0m<sup>3</sup> helmikuussa.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi