

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	20959	MWh
Käyntiaste	98	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	9226	t
• teollisuusjätettä	221,26	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	1	kpl

Huhtikuu oli tuotannollisesti vaihteleva useiden kahmarihäiriöiden aiheuttamien jätteenpolttokatkojen takia. Ongelmia oli myös poltinten ja savukaasupeltien kanssa.

- 3.4 Kahmari vika --> kaasua jouduttu polttamaan
- 6.4 Kahmari vika --> poltin ongelmaa --> turbiini alhaalla
- 10.4 Kahmari vika --> hieman jouduttu kaasua polttamaan
- 17.4 suoritettu QAL2 päästömittaus
- 22.4 Kahmarihäiriö --> kaasua poltettu ja turbiini alhaalla
- 29.4 RO2 kalvot vaihdettu

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi