

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	22030 MWh
Käyntiaste	100 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	9835 t
• teollisuusjätettä	771 t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	8.4 MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	0 kpl

Maaliskuu oli tuotannollisesti hyvä Hyötyvoimalaitoksessa.

Kahmarin sähkövika aiheutti pieniä käyttökatkoja, mutta niillä ei ollut vaikutusta jätteen vastaanottoon eikä -polttoon.

Laitos varautui koronapandemiaan erinäisin toimenpitein. Jätteen hyötykäyttö sekä lämmön-, höyryn- ja sähköntuotanto olivat normaalitilassa.

Savukaasupesurin jätevettä on ajettu Alhonojaan 0,0 m³ maaliskuussa.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen

puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi