

HOVinsaaren Voimalaitos

TUOTANTO		
Sähköteho	4554	MWh
Kaukolämpöteho	18225	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	11881	t
- REF1	633	t
- maakaasu	4 780	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Laitoksella oli normaali tuotanto.

-Ei päästöylityksiä.

-Ei päästömittaushäiriöitä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi