

HOVinsaaren Voimalaitos

TUOTANTO		
Sähköteho	1611	MWh
Kaukolämpöteho	3683	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	2938	t
- REF1	124	t
- maakaasu	280 062	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	2	vrk

-Normaalituotanto kuun alussa, biokattilalla alasajo la 13.6. klo 4.

-Päästöylityksiä CO ja TOC mg/Nm³ KA, ennen alasajoa 11.-13.6. turpeen ennen aikaisen loppumisen takia.

-Bio kattilan seisokki/säilöntä kestää elokuun puoliväliin asti.

-Apukattilalla on tehty höyryä tehtaalle seisokin aikana.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi