

## HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	21053	MWh
Käyntiaste	99	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	7171	t
• teollisuusjätettä	152	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	11,6	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	2

Kesäkuu oli tuotannollisesti haastava useiden laitevikojen vuoksi. Jätteenpoltto ollut seis yhteensä 2 h.

- Savukaasupuhaltimen anturivian takia laitos kävi alhaalla. Triippien takia CO pitoisuudet menivät 30 minuutin raja-arvon yli.
- Savukaasun puhdistuslaitteison kammiossa vaurioita, korjattu --> ei pölyraja-arvojen ylityksiä.
- Kahmarilla häiriöitä, ei vaikutuksia jätteenpolttoon.
- Savukaasupesurin yläkierron lauhdetta aloitettu ajamaan Alhonojaan 12.6.

Savukaasupesurin yläkierron lauhdetta on ajettu Alhonojaan 226 m<sup>3</sup> kesäkuussa.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen  
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi