

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	19245,1	MWh
Käyntiaste	88	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	7157,52	t
• teollisuusjätettä	181,98	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10,5	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi	
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	2	kpl

Toukokuu oli tuotannollisesti haastava useiden laitevikojen vuoksi. Jätteenpoltto oli seis yhteensä 91h.

- 4. - 8.5. KL-tuotanto seis vaihtimen tarkastuksia ja tulppauksia varten.
- 9.5. Seulakuljettimen jumien vuoksi jätteenpoltto seis 5,5h
- 24.5. Kuonakuljettimen vian takia jätteenpoltto seis 21h
Myös turbiini pois ajosta 24h
- 29.5. Epäily kattilavuodosta, jonka vuoksi laitos ajettu alas tarkistusta varten.
Jätteenpoltto seis 64,5h ja turbiini seis 67h
- Ylösajon jälkeisten poltto-ongelmien takia 4 kpl 30min CO-päästö ylityksiä.
- Savukaasupeltien kanssa ollut ongelmia --> hetkellisiä pölypiikkejä piipussa (ei ylityksiä).

Savukaasupesurin jätevettä on ajettu Alhonojaan 0,0m³ toukokuussa.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi