

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	0	MWh
Kaukolämpöteho	391	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	0	t
- REF1	0	t
- maakaasu	699 559	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	vrk

Biokattila ja Kombikattila eivät olleet tuotannossa koko heinäkuussa. Apukattilalla tehtiin vain höyryt tehtaalle, vanhat KL-höyryvaihtimet olivat pieniä hetkiä ajossa KL-verkon korjaustöiden aikana.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi