

HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi
Kattilan tuottama energia	21717
Käyntiaste	100 %
Vastaanotettu jäte	
• yhdyskuntajätettä	9056
• teollisuusjätettä	118
Jätteenlämpöarvo kk ka.	9,5

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	2

Heinäkuu oli tuotannollisesti hyvä. Jätteen­syötössä ollut hetkellisiä katkoja kahmarivikojen vuoksi. Jätteen­poltossa ei katkoja.

30 minuutin raja-arvon ylityksiä 2 kpl (HCl).

Savukaasupesurin yläkierron lauhdetta on ajettu Alhonojaan 435 m³ heinäkuussa.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi