

## HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	1446	MWh
Kaukolämpöteho	3434	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	3829	t
- REF1	77	t
- maakaasu	585 081	Nm <sup>3</sup>
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	vrk

Pelkkä apukattila tuotannossa alkukuun 1.-19.8.

Biokattilan säilönnän purku ja ylösajo 19.8. klo 16.00 -->

Biokattilan alasajo 27.8. klo 3-23 kiertokaasukananavan luukun korjauksen takia.

Loppu kuukauden normaali tuotanto.

Elokuussa ei päästöylityksiä

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

p. 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi