

## HYÖTYVOIMALAITOS

TUOTANTO	Kuukausi	
Kattilan tuottama energia	21736	MWh
Käyntiaste	100	%
Vastaanotettu jäte		
• yhdyskuntajätettä	8272	t
• teollisuusjätettä	127	t
Jätteenlämpöarvo kk ka.	10,4	MJ/kg

PÄÄSTÖT	Kuukausi
Päästöjen ylitykset (30 min laskenta)	1

Elokuu oli tuotannollisesti kohtalaisen hyvä. Jätteesyötössä oli hetkellisiä katkoja kahmarivikojen vuoksi. Jätteenpoltossa ei kuitenkaan ollut katkoja vaikka kahmarilla oli ongelmia sekä arinalla oli jumiutumista loppukuusta. Kaukolämpövaihtimen seisokki alkoi loppukuusta.

Päästöjen ylitys 1 kpl CO-pitoisuuden 30 minuutin raja-arvosta.  
Savukaasupesurin yläkierron lauhdetta on ajettu Alhonojaan 429 m<sup>3</sup> elokuussa.

Laitos valmistautuu vuosihuoltoon, joka pidetään 7.9-18.9.2020 välisenä aikana.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hyötyvoimalaitos

Käyttöinsinööri Petri Jalkanen  
puh. 044-7099453, petri.jalkanen@kotkanenergia.fi