

## HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	6544	MWh
Kaukolämpöteho	11749	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	12374	t
- REF1	964	t
- maakaasu	4 890	Nm <sup>3</sup>
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	3	kpl

Hovinsaaren voimalaitoksella oli elokuussa normaalituotanto, ei savukaasujen päästöylityksiä.

Kiintoainepäästöylitykset mereen: 1.8. (80mg/l), 4.8. (44mg/l) ja 9.8. (56 mg/l).

Kiintoainepäästöt mereen johtuivat lamelliselkeyttimen polymeeripumppurikosta.

Pumppuihin saatiin uudet osat ja pumput korjattiin 20.8., minkä jälkeen ei ole ollut kiintoaineylityksiä.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi