

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	8673	MWh
Kaukolämpöteho	10214	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	14284	t
- REF1	1654	t
- maakaasu	11 861	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	5	kpl

Hovinsaaren voimalaitos normaalituotanto ei savukaasujen päästöilyiksiä.

Kiintoainepäästöilyiksiä mereen 5.7. (48mg/l), 20.7. (88 mg/l), 25.7. (44 mg/l), 26.7. (92 mg/l), 27.7. (60 mg/l)

Kiintoainepäästöt mereen johtuivat lamelliselkeyttimen polymeeripumppurikosta.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi