

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	16053	MWh
Kaukolämpöteho	44164	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	18222	t
- REF1	919	t
- maakaasu	2 427 370	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

- Biokattilalla normaalituotanto, biosiilolla purkuongelmaa Noxien koholla, mutta ei päästöylityksiä.
- GT- ja kombikattila normaali tuotanto 3.-13.2. ja 16.-19.2.
- Apukattila tukemassa tuotantoa.
- Helimikuussa ei tapahtunut päästöylityksiä eikä laiterikkoja.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi