

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	5672	MWh
Kaukolämpöteho	26477	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	14420	t
- REF1	1234	t
- maakaasu	11 373	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

-Laitos oli normaalissa tuotannossa.

-ABB höyryturbiini oli alhaalla 10.-16.4. kp-vaihteistoremontin takia.

-Savukaasulauhteen kiintoaine mereen ylitys 6.4. (96mg/l) ja 9.4. (44 mg/l),
koska selkeyttimen/suotonauhapuristimen lietepumppu oli rikki.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi