

HOVINSAAREN VOIMALAITOS

TUOTANTO		
Sähköteho	2559	MWh
Kaukolämpöteho	1818	MWh
Vastaanotettu polttoaine		
- bio ja turve	5384	t
- REF1	181	t
- maakaasu	614 342	Nm ³
PÄÄSTÖT		
raja-arvojen ylitykset	0	kpl

Höyryturbiinin alasajo 4.6. klo 16:00 ja biokattilan poltto seis klo 16:30 vuosihuoltoa varten.

Apukattila ajossa vuosihuollon ajan 4.6.-20.6.

Biokattilan ylösajo 20.6. ja kiinteän polttoaineen poltolla klo 17:45.

Kiintoainepäästöylityksiä mereen 21.6. (32 mg/l), 22.6. (52 mg/l), 23.6. (32 mg/l), 25.6. (56 mg/l)

ylösajosta johtuen.

Lisätietoja tarvittaessa:

Kotkan Energia Oy, Hovinsaaren voimalaitos

Käyttöpäällikkö Antti Lanki

puh: 044-7099436, antti.lanki@kotkanenergia.fi